

2026年度 福山市一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況公表資料

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

施設名	内海埋立地
廃棄物の種類	不燃破砕ごみ等

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
内海埋立地	t	4	2	5	0									11

2 擁壁等の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月13日	6月10日	7月8日								
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								

3 遮水工の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月13日	6月10日	7月8日								
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								

4 水質検査の結果

○放流水														
測定項目	排水基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
気温	—	16.5	23.1	22.6	27.8									
水温	—	14.8	16.8	20.1	22.6									
外観色相	—	無色	無色	無色	無色									
水素イオン濃度 指数(pH)	5.8以上8.6以下	8.5	8.5	8.5	8.3									
生物化学的酸素 要求量(BOD)	60mg/L	2.9	1.0	2.5	2.2									
化学的酸素 要求量(COD)	90mg/L	3.5	4.4	4.6	5.8									
浮遊物質(SS)	60mg/L	ND	ND	2	ND									
窒素含有量	—	—	—	—	—									
ヘキサン抽出質(動植物油類等)	30mg/L以下	—	—	—	—									
ヘキサン抽出質(鉱油類)	5mg/L以下	—	—	—	—									
大腸菌数	—	ND	ND	ND	ND									
カドミウム及びその化合物	0.03mg/L以下	—	—	—	—									
シアン化合物	1mg/L以下	—	—	—	—									
有機リン	1mg/L以下	—	—	—	—									
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	—	—	—	—									
六価クロム	0.5mg/L以下	—	—	—	—									
砒素及びその化合物	0.1mg/L以下	—	—	—	—									
水銀及びその化合物	0.005mg/L以下	—	—	—	—									
アルキル水銀及び その化合物	検出されないこと	—	—	—	—									
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	—	—	—	—									
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	—	—	—	—									
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	—	—	—	—									
チウラム	0.006mg/L以下	—	—	—	—									
シマジン	0.003mg/L以下	—	—	—	—									
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	—	—	—	—									
一・四－ジオキサン	0.5mg/L以下	—	—	—	—									
ふっ素及びその化合物	15mg/L以下	—	—	—	—									
ほう素及びその化合物	230mg/L以下	—	—	—	—									
フェノール類	5mg/L以下	—	—	—	—									
銅	3mg/L以下	—	—	—	—									
亜鉛	2mg/L以下	—	—	—	—									
溶解性鉄	10mg/L以下	—	—	—	—									
溶解性マンガン	10mg/L以下	—	—	—	—									
総クロム	2mg/L以下	—	—	—	—									
アンモニア、アンモニ ア化合物、亜硝酸化 合物及び硝酸化合物	アンモニア性窒素 ×0.4＋亜硝酸性 窒素＋硝酸性窒素 200mg/L	—	—	—	—									
電気伝導率	—	61	58	54	53									
塩化物イオン	—	20	12	16	15									
採 取 日		4月15日	5月13日	6月10日	7月8日									
結 果 取 得 日		4月28日	5月26日	6月24日	8月4日									

※NDとは「定量下限値未満」

○ダイオキシン類の検査結果(放流水) (単位 pg-TEQ/L)

項 目	基 準	分析値	採取日	結果取得日
ダイオキシン類	10pg-TEQ/L			

5 水質の悪化が認められた場合は是正措置
該当なし

6 調整池の点検 (調整池なし)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整池点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7 浸出水処理設備の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月13日	6月10日	7月8日								
浸水液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								

8 防凍の状況点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
防凍措置状況点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

9 最終処分場残容量

測定月日	2026年3月31日
残余埋立量	5,088