

2026年度(令和8年度) 水質検査結果

県受水
水質基準項目

番号	検査項目	基準値	4月15日	4月15日	5月7日	5月18日	6月18日	6月1日	区分
			浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	
			送水	内海町	送水	内海町	送水	内海町	
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003		無機物/ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005		<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L	<0.001	<0.002	<0.001		<0.001		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L		<0.001	<0.001				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.44	0.49	0.39	0.29	0.46	0.51	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.10	0.10	0.11	0.18	0.10	0.12	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L	<0.1	<0.05	<0.1		<0.1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002		一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	<0.001	<0.004	<0.001		<0.001		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L	<0.001	<0.002	<0.001		<0.001		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L		<0.000005	0.000002				
21	ベンゼン	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		消毒副生成物
22	塩素酸	0.6mg/L	0.06	<0.06	0.07	0.08	0.13	0.09	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		
24	クロロホルム	0.06mg/L	0.004	0.010	0.003		0.004		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	<0.003	<0.002	<0.003		<0.003		
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/L	0.002	0.002	0.001		0.001		
27	臭素酸	0.01mg/L		<0.001	<0.001				
28	総トリハロメタン	0.1mg/L	0.010	0.018	0.006		0.008		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	<0.003	0.006	<0.003		0.003		
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/L	0.004	0.006	0.002		0.003		
31	ブromホルム	0.09mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	<0.003	<0.008	<0.003		<0.008		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L	<0.01	<0.005	<0.01		<0.01		着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.04	0.022	0.06		0.03		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01		
36	銅及びその化合物	1.0mg/L	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L	9.0	7.9	6.5		7.1		味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		着色
39	塩化物イオン	200mg/L	8.8	9.2	8.7	12.0	10.7	12.6	味
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L	25.0	23.5	23.0		27.3		
41	蒸発残留物	500mg/L	60	61	51		58		発泡
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L		<0.01	<0.02				
43	ジェオスミン	0.00001mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	かび臭
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L		0.002	<0.002				発泡
46	フェノール類	0.005mg/L		<0.0005	<0.0005				臭気
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	0.8	0.8	0.8	0.7	1.0	0.9	味
48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	基本的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度	<1	<0.5	<1	<0.5	<1	<0.5	
52	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

※浄水場出口(送水)は尾道市で水質検査を実施

水質管理目標設定項目

番号	検 査 項 目	目 標 値	浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	浄水場出口	給水栓	区分
			送水	内海町	送水	内海町	送水	内海町	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		無機物/ 重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		
4									
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L	<0.0002	<0.0004	<0.0002		<0.0002		一般有機物
6									
7									
8	トルエン	0.4mg/L	<0.001	<0.04	<0.001		<0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L		<0.008	<0.006				消毒剤
10	亜塩素酸	0.6mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
11									
12	二酸化塩素	0.6mg/L	使用していないため検査を省略						
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L		0.001	<0.001				消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L		0.003	<0.001				
15	農薬類	1			<0.1				農薬
16	残留塩素	1mg/L	0.8	0.4	0.9	0.3	1.0	0.4	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	25.0	23.5	23.0		27.3		味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001		着色
19	遊離炭酸	20mg/L	2.3	9.5	3.3		4.7		味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L	<0.001	<0.03	<0.001		<0.001		臭気
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		
22	有機物質(KMnO4消費量)	3mg/L	有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略						味
23	臭気強度(TON)	3	<1	<1	<1	<1	0	<1	臭気
24	蒸発残留物	30～200mg/L	60	61	51		58		味
25	濁度	1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	基本的性状
26	pH値	7.5程度	7.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける	-1.7	-1.9	-1.9		-1.9		腐食
28	従属栄養細菌	2,000n/mL	0	1	0		0		-
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L	<0.001	<0.01	<0.001		<0.001		一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L	0.04	0.022	0.06		0.03		着色

※浄水場出口(送水)は尾道市で水質検査を実施

毎日検査項目

番号	検 査 項 目	基準値	給水栓		給水栓		給水栓	
			内海町		内海町		内海町	
1	色	異常でないこと	異常なし(30)		異常なし(31)		異常なし(30)	
2	濁り	異常でないこと	異常なし(30)		異常なし(31)		異常なし(30)	
3	消毒効果(残留塩素)	0.1mg/L以上	0.4		0.4		0.4	

太字の数値は複数回検査を行なっている項目で、その平均値を掲載しています。

()内の数値は、検査の回数を表しています。