

2026年(令和8年)10月16日

福山市建設局建築部設備課

番号	図面番号等	質問事項	回 答
1	EV-2 EV-7	昇降機設備工事特記仕様書のIV項に用途『乗用』の記載があるのに対し、EV-07図の特記事項にかご床補強（重荷重対応500kg）と記載があります。 (1)用途は人荷用と考えてよろしいでしょうか (2)当社重荷重対応は375kg（積載量の1/2）となりますがよろしいでしょうか。 (3)かご敷居が硬質アルミとなっていますが重荷重対応としてステンレス製としてよろしいでしょうか	(1)乗用です (2)(3)よろしいです
2	EV-7	EV-7図の概略仕様の乗場ドア遮煙（全階）の有無がブランクになっています。どちらでしょうか。	指定していません
3	EV-7	EV-7図に記載の『1階乗場インジケータ火災管制スイッチ』の機能（使用方法）について教えてください。（火災管制運転の機能を入・切する機能であれば、遮煙有の場合火災管制運転が必須の為、スイッチによる『切』ができません。そのため、当仕様を設置することができません）	番号2と同様の回答となります
4	EV-7	EV-7図に記載の電源設備ですが、容量・ケーブルサイズ・電源配線引込み位置（当社標準：2FL+2700mm～3000mm）は、当社標準でよろしいでしょうか	よろしいです
5	EV-7	EV-7図に記載のレール支持柱の位置・サイズ・本数は変わりますがよろしいでしょうか	よろしいです

6	EV-8	EV-8図に記載のピット反力・衝撃荷重は参考図から変わりますがよろしいでしょうか	よろしいです
7	EV-7	EV-7図に記載のピット部に関しまして、 (1)乗場からみて左側の打ち増し幅が115mmから150mmに変わりますがよろしいでしょうか。 (2)乗場からみて右側と、背面側の増し打ちは不要となりますがよろしいでしょうか。	(1)(2) 仕様の変更については可能と考えますが、事前に発注者の承諾を受けてください
8	EV-7 EV-8	EV-7, 8図に記載のピット部で、ピット両側面の立ち上がり壁を1FL (±0) まで立ち上げていただけないでしょうか	仕様の変更については可能と考えますが、事前に発注者の承諾を受けてください
9	EV-7 EV-8	EV-07, 08 EV機器の配置について 当社の標準EV機器レイアウトの配置として宜しいでしょうか。(制御盤、巻上機は最下階付近に設置)	図面のとおりとします