2026年度　福山市一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

1　埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

施設名	箕沖埋立地
廃棄物の種類	焼却灰，町内清掃土等

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
箕沖埋立地	t	431	1,816	473	181	139	282							3,322

2　擁壁等の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月5日	9月10日						
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

3　遮水工の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月5日	9月10日						
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

4　水質検査の結果

○放流水　　（下水道放流）

測定項目	排除基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
気温	—	13.9	21.2	24.3	30.4	33.2	27.2						
水温	45℃未満	17.7	26.4	23.8	30.0	36.6	25.5						
外観色相	—	淡黄褐色	黄褐色	淡黄色	黄褐色	淡黄色	淡黄色						
水素ｲｵﾝ濃度指数(pH)	5.0以上9.0未満	7.5	7.8	7.9	7.5	7.7	7.6						
生物化学的酸素要求量(BOD)	600mg/L未満	11	18	11	46	22	11						
化学的酸素要求量(COD)	—	28	40	27	43	48	35						
浮遊物質量(SS)	600mg/L未満	18	44	32	12	10	8						
n－ヘキサン抽出質	鉱物類：5以下 動植物：30以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
塩化物イオン	—	3400	3600	2400	4100	6500	5100						
よう素消費量	220mg/L未満	0.5	2.7	1.5	6.7	ND	ND						
全窒素	240mg/L未満	38	38	31	44	59	47						
全燐	32mg/L未満	0.15	0.10	0.093	0.14	0.14	0.13						
アンモニア性窒素	—	38	34	25	39	49	43						
硝酸性窒素	—	0.1	ND	ND	ND	ND	ND						
亜硝酸性窒素	—	0.16	0.17	0.05	ND	ND	0.02						
アンモニア性窒素・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	380mg/L未満	15	14	10	16	20	17						
フェノール類	5mg/L以下	ND	－	－	ND	－	－						
銅	3mg/L以下	ND	－	－	0.11	－	－						
亜鉛	2mg/L以下	0.02	－	－	0.05	－	－						
溶解性鉄	10mg/L以下	0.3	－	－	ND	－	－						
溶解性マンガン	10mg/L以下	0.4	－	－	0.7	－	－						
全クロム	2mg/L以下	ND	－	－	ND	－	－						
ふっ素化合物	15mg/L以下	1.3	1.2	1.1	1.2	1.7	1.3						
ほう素	230mg/L以下	1.6	1.8	1.6	1.8	2.5	2.1						
カドミウム	0.001mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
全シアン	1mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
鉛	0.1mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
六価クロム	0.5mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
砒素	0.1mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
総水銀	0.005mg/L以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.3mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
アルキル水銀	検出されないこと	－	－	－	ND	－	－						
ポリ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	0.003mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
有機燐	1mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
四塩化炭素	0.02mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
ﾁｳﾗﾑ	0.06mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
シマジン	0.03mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
ベンゼン	0.1mg/L以下	－	－	－	0.002	－	－						
セレン	0.1mg/L以下	－	－	－	ND	－	－						
一・四－ジオキサン	0.5mg/L以下	－	－	－	0.006	－	－						
採　取　日		4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月5日	9月10日						
結　果　取　得　日		5月12日	6月5日	7月9日	8月7日	9月11日	10月9日						

※NDとは「定量下限値未満」

○ダイオキシン類の検査結果（放流水）　　（単位　pg-TEQ/L）

項　目	基　準	分析値	採取日	結果取得日
ダイオキシン類	10			

5　水質の悪化が認められた場合の是正措置

該当なし

6　調整池の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月5日	9月10日						
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

7　浸出水処理設備の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月5日	9月10日						
浸水液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

8　防凍の状況点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
防凍措置状況点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

9　最終処分場残余容量

測定月日	2026年3月31日
残余埋立量	218,767