# 2026年度 福山市一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況公表資料

1 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

| 施設名 | 内海埋立地 |
|---|---|
| 廃棄物の種類 | 不燃破砕ごみ等 |

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

| 施設名 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海埋立地 | t | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | | | | | | | 17 |

2 擁壁等の点検

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検月日 | 4月15日 | 5月13日 | 6月10日 | 7月8日 | 8月5日 | 9月9日 | | | | | | |
| 擁壁点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |

3 遮水工の点検

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検月日 | 4月15日 | 5月13日 | 6月10日 | 7月8日 | 8月5日 | 9月9日 | | | | | | |
| 遮水工点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |

4 水質検査の結果

○放流水

| 測定項目 | 排水基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気温 | ― | 16.5 | 23.1 | 22.6 | 27.8 | 32.1 | 24.1 | | | | | | |
| 水温 | ― | 14.8 | 16.8 | 20.1 | 22.6 | 26.3 | 24.8 | | | | | | |
| 外観色相 | ― | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | | | | | | |
| 水素イオン濃度指数(pH) | 5.8以上8.6以下 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | | | | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 60mg/L | 2.9 | 1.0 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | | | | | | |
| 化学的酸素要求量(COD) | 90mg/L | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 5.8 | 4.2 | 3.8 | | | | | | |
| 浮遊物質量(SS) | 60mg/L | ND | ND | 2 | ND | ND | ND | | | | | | |
| 窒素含有量 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| ヘキサン抽出質(動植物油脂類) | 30mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| ヘキサン抽出質(鉱油類) | 5mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 大腸菌数 | ― | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| シアン化合物 | 1mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 有機リン | 1mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 六価クロム | 0.5mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 砒素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.005mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| アルキル水銀及びその化合物 | 検出されないこと | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| チウラム | 0.006mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| シマジン | 0.003mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 一・四－ジオキサン | 0.5mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| ふっ素及びその化合物 | 15mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| ほう素及びその化合物 | 230mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| フェノール類 | 5mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 銅 | 3mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 亜鉛 | 2mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 溶解性鉄 | 10mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 溶解性マンガン | 10mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 総クロム | 2mg/L以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| アンモニア，アンモニア化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 200mg/L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 電気伝導率 | ― | 61 | 58 | 54 | 53 | 58 | 55 | | | | | | |
| 塩化物イオン | ― | 20 | 12 | 16 | 15 | 17 | 18 | | | | | | |
| 採取日 | | 4月15日 | 5月13日 | 6月10日 | 7月8日 | 8月5日 | 9月9日 | | | | | | |
| 結果取得日 | | 4月28日 | 5月26日 | 6月24日 | 8月4日 | 8月24日 | 9月25日 | | | | | | |

※NDとは「定量下限値未満」

○ダイオキシン類の検査結果（放流水）　（単位 pg-TEQ/L）

| 項目 | 基準 | 分析値 | 採取日 | 結果取得日 |
|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L | | | |

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

該当なし

6 調整池の点検　（調整池なし）

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検月日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 調整池点検結果 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

7 浸出水処理設備の点検

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検月日 | 4月15日 | 5月13日 | 6月10日 | 7月8日 | 8月5日 | 9月9日 | | | | | | |
| 浸水液処理設備点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |

8 防凍の状況点検

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検月日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 防凍措置状況点検結果 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

9 最終処分場残余容量

| 測定月日 | 2026年3月31日 |
|---|---|
| 残余埋立量 | 5,088 |