2026年度　福山市一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

1　埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

施設名	新市埋立地
廃棄物の種類	焼却灰

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新市埋立地	t	0	0	0	0	0	0							0

2　擁壁等の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日						
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

3　遮水工の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日						
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

4　水質検査の結果

○放流水　　（下水道放流）

測定項目	排除基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
気温	—	17.3	23.9	24.7	29.3	32.4	24.2						
水温	45℃未満	17.8	18.2	19.5	19.7	21.4	22.6						
外観色相	—	淡黄色微濁	微濁	無色透明	無色透明	微濁	無色透明						
水素イオン濃度指数(pH)	5.0以上9.0未満	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3						
生物化学的酸素要求量(BOD)	600mg/L未満	2.3	2.4	4.5	5.3	2.5	2.5						
化学的酸素要求量(COD)	—	3.9	5.6	6.2	7.0	5.2	5.0						
浮遊物質量(SS)	600mg/L未満	1	1	1	1	2	1						
塩化物イオン	—	1410	1950	2440	1950	1810	270						
電気伝導率	—	450	600	720	630	590	100						
大腸菌数	—	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満						
全窒素	240mg/L未満	3.0	6.0	7.1	6.4	5.1	1.5						
n－ヘキサン抽出質	鉱物類：5以下 動植物：30以下	－	－	0.5未満 0.5未満	－	－	－						
カリウム	—	－	－	690	－	－	－						
よう素消費量	220mg/L未満	－	－	3.8	－	－	－						
全燐	32mg/L未満	－	－	0.05未満	－	－	－						
アンモニア性窒素・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	380mg/L未満	－	－	4.4 0.07 1	－	－	－						
フェノール類	5mg/L以下	－	－	0.2未満	－	－	－						
銅	3mg/L以下	－	－	0.005未満	－	－	－						
亜鉛	2mg/L以下	－	－	0.01未満	－	－	－						
溶解性鉄	10mg/L以下	－	－	0.1未満	－	－	－						
溶解性マンガン	10mg/L以下	－	－	0.2	－	－	－						
全クロム	2mg/L以下	－	－	0.04未満	－	－	－						
ふっ素化合物	15mg/L以下	－	－	0.1	－	－	－						
ほう素	230mg/L以下	－	－	0.12	－	－	－						
カドミウム	0.001mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－						
全シアン	1mg/L以下	－	－	0.1未満	－	－	－						
鉛	0.1mg/L以下	－	－	0.005未満	－	－	－						
六価クロム	0.5mg/L以下	－	－	0.04未満	－	－	－						
砒素	0.1mg/L以下	－	－	0.005未満	－	－	－						
総水銀	0.005mg/L以下	－	－	0.0005未満	－	－	－						
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－						
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	0.0005未満	－	－	－						
アルキル水銀	検出されないこと	－	－	0.0005未満	－	－	－						
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	－	－	0.0005未満	－	－	－						
有機燐	1mg/L以下	－	－	0.1未満	－	－	－						
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	－						
四塩化炭素	0.02mg/L以下	－	－	0.0002未満	－	－	－						
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	－	－	0.0004未満	－	－	－						
1,1-ジクロロエチレン	1mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	－						
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	－	－	0.004未満	－	－	－						
1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L以下	－	－	0.0005未満	－	－	－						
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	－	－	0.0006未満	－	－	－						
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	－	－	0.0002未満	－	－	－						
チウラム	0.06mg/L以下	－	－	0.0005未満	－	－	－						
シマジン	0.03mg/L以下	－	－	0.0003未満	－	－	－						
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－						
ベンゼン	0.1mg/L以下	－	－	0.001未満	－	－	－						
セレン	0.1mg/L以下	－	－	0.002未満	－	－	－						
1,4-ジオキサン	0.5mg/L以下	－	－	0.005未満	－	－	－						
採取日		4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日						
結果取得日		5月7日	6月3日	7月10日	7月30日	9月7日	10月2日						

※NDとは「定量下限値未満」

○ダイオキシン類の検査結果（放流水）　　（単位　pg-TEQ/L）

項目	基準	分析値	採取日	結果取得日
ダイオキシン類		0.000088	6月17日	7月10日

5　水質の悪化が認められた場合の是正措置

該当なし

6　調整池の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日						
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

7　浸出水処理設備の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月15日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日						
浸水液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

8　防凍の状況点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—	—	—	—						
防凍措置状況点検結果	—	—	—	—	—	—						

9　最終処分場残余容量

測定月日	2025年3月31日
残余埋立量	39,830㎥