2026年度　福山市一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

1　埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

施設名	深品埋立地
廃棄物の種類	焼却灰

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
深品埋立地	t	0	0	0	0	0	0							0

2　擁壁等の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月28日	5月25日	6月5日	7月2日	8月4日	9月2日						
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

3　遮水工の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月28日	5月25日	6月5日	7月2日	8月4日	9月2日						
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

4　水質検査の結果

○放流水　　（下水道放流）

測定項目	排除基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
気温	—	25.1	29.0	21.3	26.3	33.1	34.7						
水温	45℃未満	18.1	19.4	20.2	22.2	24.3	25.5						
外観色相	—	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色						
水素イオン濃度指数(pH)	5.0以上9.0未満	7.5	7.5	7.6	8.3	9.8	8.4						
生物化学的酸素要求量(BOD)	600mg/L未満	35	33	19	28	24	30						
化学的酸素要求量(COD)	—	33	33	30	38	37	35						
浮遊物質量(SS)	600mg/L未満	8	3	4	24	8	9						
塩化物イオン	—	10000	7800	7900	8200	7100	8500						
電気伝導率	—	2900	2300	2300	2300	2200	2500						
大腸菌数	—	0	0	0	0	0	0						
全窒素	240mg/L未満	21	17	21	21	18	21						
nーヘキサン抽出質	鉱物類：5以下 動植物：30以下	－	－	－	－	－	－						
カリウム	—	－	－	－	－	－	－						
よう素消費量	220mg/L未満	－	－	－	－	－	－						
全燐	32mg/L未満	－	－	－	－	－	－						
アンモニア性窒素・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	380mg/L未満	－	－	－	－	－	－						
フェノール類	5mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
銅	3mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
亜鉛	2mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
溶解性鉄	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
溶解性マンガン	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
全クロム	2mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
ふっ素化合物	15mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
ほう素	230mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
カドミウム	0.001mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
全シアン	1mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
鉛	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
六価クロム	0.5mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
砒素	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
総水銀	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
アルキル水銀	検出されないこと	－	－	－	－	－	－						
ポリ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
有機燐	1mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
四塩化炭素	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
チウラム	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
シマジン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
ベンゼン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
セレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
1,4ージオキサン	0.5mg/L以下	－	－	－	－	－	－						
採取日		4月14日	5月25日	6月5日	7月2日	8月4日	9月2日						
結果取得日		5月20日	6月5日	6月18日	7月9日	8月24日	9月25日						

※NDとは「定量下限値未満」

○ダイオキシン類の検査結果（放流水）　　（単位　pg-TEQ/L）

項　目	基　準	分析値	採取日	結果取得日
ダイオキシン類				

5　水質の悪化が認められた場合の是正措置

該当なし

6　調整池の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月28日	5月25日	6月5日	7月2日	8月4日	9月2日						
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

7　浸出水処理設備の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	4月28日	5月25日	6月5日	7月2日	8月4日	9月2日						
浸水液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						

8　防凍の状況点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検月日	—	—	—	—	—							
防凍措置状況点検結果	—	—	—	—	—							

9　最終処分場残余容量

測定月日	2026年3月31日
残余埋立量	26,090㎥