2026年度(令和8年度) 水質検査結果

芋原浄水場（加茂町）

水質基準項目			4月6日		4月20日		区分
番号	検査項目	基準値	浄水場入口	浄水場出口	浄水場入口	浄水場出口	
			原水	送水	原水	送水	
1	一般細菌	100個/mL	190	1		0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	検出	不検出		不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L					無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.003	0.002			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	<0.004	<0.004		<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.48	0.65		0.45	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	<0.05	<0.05		<0.05	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L					
14	四塩化炭素	0.002mg/L					一般有機物
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/L					
16	シス及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/L					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L					
21	ベンゼン	0.01mg/L					
22	塩素酸	0.6mg/L		<0.06		<0.06	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L					
24	クロロホルム	0.06mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L					
27	臭素酸	0.01mg/L					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L					
31	ブロモホルム	0.09mg/L					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L					着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.21	0.015			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.41	0.02			
36	銅及びその化合物	1.0mg/L					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L					味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.040	<0.001			着色
39	塩化物イオン	200mg/L	3.7	4.3		4.3	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L					
41	蒸発残留物	500mg/L					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L					発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/L					かび臭
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L					発泡
46	フェノール類	0.005mg/L					臭気
47	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3mg/L	1.5	1.1		1.0	味
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.3		7.2	基本的性状
49	味	異常でないこと		異常なし		異常なし	
50	臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし		異常なし	
51	色度	5度	11	1.7		1.5	
52	濁度	2度	7.9	<0.1		<0.1	

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	目標値	4月6日 浄水場入口 原水	4月6日 浄水場出口 送水	4月20日 浄水場入口 原水	4月20日 浄水場出口 送水	区分
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L					無機物/重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L					
4							
5	1,2－ジクロロエタン	0.004mg/L					一般有機物
6							
7							
8	トルエン	0.4mg/L					
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L					
10	亜塩素酸	0.6mg/L		<0.06		<0.06	消毒剤
11							
12	二酸化塩素	0.6mg/L	使用していないため検査を省略				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L					消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L					
15	農薬類	1					農薬
16	残留塩素	1mg/L		0.7		0.9	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L					味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L	0.040	<0.001			着色
19	遊離炭酸	20mg/L	8.6	10.7			味
20	1,1,1－トリクロロエタン	0.3mg/L					臭気
21	メチル－t－ブチルエーテル	0.02mg/L					
22	有機物質(KMnO4消費量)	3mg/L	有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略				味
23	臭気強度(TON)	3	1	<1		<1	臭気
24	蒸発残留物	30～200mg/L					味
25	濁度	1度	7.9	<0.1		<0.1	基本的性状
26	pH値	7.5程度	7.4	7.3		7.2	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける					
28	従属栄養細菌	2,000n/mL					－
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L					一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L	0.21	0.015			着色

2026年度(令和8年度） 水質検査結果

芋原浄水場（加茂町）

水質基準項目			5月7日		5月20日		区分
番号	検査項目	基準値	浄水場入口	浄水場出口	浄水場入口	浄水場出口	
			原水	送水	原水	送水	
1	一般細菌	100個/mL	81	0	140	1	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	検出	不検出	検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L			<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L			<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.003	0.002	0.005	0.003	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.30	0.36	0.33	0.34	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	<0.05	<0.05	0.09	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L			<0.05	<0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/L			<0.0002	<0.0002	一般有機物
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/L			<0.005	<0.005	
16	シス及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/L			<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L			<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L			<0.000005	<0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
22	塩素酸	0.6mg/L		<0.06		<0.06	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L				<0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/L				0.010	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L				0.008	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L				<0.001	
27	臭素酸	0.01mg/L				<0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L				0.012	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L				0.009	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L				0.002	
31	ブロモホルム	0.09mg/L				<0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L				<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L			<0.005	<0.005	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.064	0.006	0.060	<0.005	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.24	<0.01	0.38	<0.01	
36	銅及びその化合物	1.0mg/L			<0.01	<0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L			5.0	5.6	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.018	<0.001	0.024	<0.001	着色
39	塩化物イオン	200mg/L	3.6	4.0	4.1	4.4	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L			25.4	26.2	
41	蒸発残留物	500mg/L			76	74	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L			<0.01	<0.01	発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/L			<0.000001	<0.000001	かび臭
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L			<0.000001	<0.000001	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L			0.002	<0.002	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L			<0.0005	<0.0005	臭気
47	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3mg/L	1.5	1.0	1.8	1.1	味
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.5	7.4	基本的性状
49	味	異常でないこと		異常なし		異常なし	
50	臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度	10	1.3	14	1.3	
52	濁度	2度	2.5	<0.1	2.3	<0.1	

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	目標値	5月7日		5月20日		区分
			浄水場入口	浄水場出口	浄水場入口	浄水場出口	
			原水	送水	原水	送水	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002	無機物/重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L			<0.0002	<0.0002	
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002	
4							
5	1,2－ジクロロエタン	0.004mg/L			<0.0004	<0.0004	一般有機物
6							
7							
8	トルエン	0.4mg/L			<0.04	<0.04	
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L			<0.008	<0.008	
10	亜塩素酸	0.6mg/L		<0.06		<0.06	消毒剤
11							
12	二酸化塩素	0.6mg/L	使用していないため検査を省略				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L				0.001	消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L				<0.002	
15	農薬類	1	<0.01	<0.01			農薬
16	残留塩素	1mg/L		0.9		0.9	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L			25.4	26.2	味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L	0.018	<0.001	0.024	<0.001	着色
19	遊離炭酸	20mg/L	1.1	1.5	1.0	1.6	味
20	1,1,1－トリクロロエタン	0.3mg/L			<0.03	<0.03	臭気
21	メチル－t－ブチルエーテル	0.02mg/L			<0.002	<0.002	
22	有機物質(KMnO4消費量)	3mg/L	有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略				味
23	臭気強度(TON)	3	1	<1	<1	<1	臭気
24	蒸発残留物	30～200mg/L			76	74	味
25	濁度	1度	2.5	<0.1	2.3	<0.1	基本的性状
26	pH値	7.5程度	7.3	7.3	7.5	7.4	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける				-1.8	
28	従属栄養細菌	2,000n/mL				0	－
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L			<0.01	<0.01	一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L	0.064	0.006	0.060	<0.005	着色

2026年度(令和8年度） 水質検査結果

芋原浄水場（加茂町）

水質基準項目			6月15日		6月1日		区分
番号	検査項目	基準値	浄水場入口	浄水場出口	浄水場入口	浄水場出口	
			原水	送水	原水	送水	
1	一般細菌	100個/mL	210	1		0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	検出	不検出		不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L					無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.005	0.003			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	<0.004	<0.004		<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.28	0.35		0.39	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.05	0.05		0.07	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L					
14	四塩化炭素	0.002mg/L					一般有機物
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/L					
16	シス及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/L					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L					
21	ベンゼン	0.01mg/L					
22	塩素酸	0.6mg/L		<0.06		<0.06	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L					
24	クロロホルム	0.06mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L					
27	臭素酸	0.01mg/L					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L					
31	ブロモホルム	0.09mg/L					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L					着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.068	<0.005			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.33	<0.01			
36	銅及びその化合物	1.0mg/L					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L					味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.020	<0.001			着色
39	塩化物イオン	200mg/L	3.5	4.0		4.6	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L					
41	蒸発残留物	500mg/L					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L					発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/L					かび臭
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L					発泡
46	フェノール類	0.005mg/L					臭気
47	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3mg/L	1.6	1.1		1.2	味
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.3		7.4	基本的性状
49	味	異常でないこと		異常なし		異常なし	
50	臭気	異常でないこと	土臭	異常なし		異常なし	
51	色度	5度	12	1.2		1.2	
52	濁度	2度	2.3	<0.1		<0.1	

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	目標値	6月15日 浄水場入口 原水	6月15日 浄水場出口 送水	6月1日 浄水場入口 原水	6月1日 浄水場出口 送水	区分
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L					無機物/重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L					
4							
5	1,2－ジクロロエタン	0.004mg/L					一般有機物
6							
7							
8	トルエン	0.4mg/L					
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L					
10	亜塩素酸	0.6mg/L		<0.06		<0.06	消毒剤
11							
12	二酸化塩素	0.6mg/L	使用していないため検査を省略				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L					消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L					
15	農薬類	1	0.03	<0.01			農薬
16	残留塩素	1mg/L		1.0		0.9	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L					味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L	0.020	<0.001			着色
19	遊離炭酸	20mg/L	1.2	1.9			味
20	1,1,1－トリクロロエタン	0.3mg/L					臭気
21	メチル－t－ブチルエーテル	0.02mg/L					
22	有機物質(KMnO4消費量)	3mg/L	有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略				味
23	臭気強度(TON)	3	1	<1		<1	臭気
24	蒸発残留物	30～200mg/L					味
25	濁度	1度	2.3	<0.1		<0.1	基本的性状
26	pH値	7.5程度	7.5	7.3		7.4	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける					
28	従属栄養細菌	2,000n/mL					－
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L					一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L	0.068	<0.005			着色

2026年度(令和8年度） 水質検査結果

芋原浄水場（加茂町）

水質基準項目			7月6日		7月21日		区分
番号	検査項目	基準値	浄水場入口	浄水場出口	浄水場入口	浄水場出口	
			原水	送水	原水	送水	
1	一般細菌	100個/mL	690	0		0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	検出	不検出		不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L					無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.003	0.005			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	<0.004	<0.004		<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.24	0.21		0.18	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	<0.05	<0.05		0.06	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L					
14	四塩化炭素	0.002mg/L					一般有機物
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/L					
16	シス及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/L					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L					
21	ベンゼン	0.01mg/L					
22	塩素酸	0.6mg/L		0.06		<0.06	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L					
24	クロロホルム	0.06mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L					
27	臭素酸	0.01mg/L					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L					
31	ブロモホルム	0.09mg/L					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L					着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.22	0.010			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.36	<0.01			
36	銅及びその化合物	1.0mg/L					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L					味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.033	<0.001			着色
39	塩化物イオン	200mg/L	3.0	3.9		4.2	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L					
41	蒸発残留物	500mg/L					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L					発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/L					かび臭
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L					発泡
46	フェノール類	0.005mg/L					臭気
47	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3mg/L	2.4	1.2		1.0	味
48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.5		7.5	基本的性状
49	味	異常でないこと		異常なし		異常なし	
50	臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし		異常なし	
51	色度	5度	19	1.4		1.1	
52	濁度	2度	7.8	<0.1		<0.1	

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	目標値	7月6日 浄水場入口 原水	7月6日 浄水場出口 送水	7月21日 浄水場入口 原水	7月21日 浄水場出口 送水	区分
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L					無機物/重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L					
4							
5	1,2－ジクロロエタン	0.004mg/L					一般有機物
6							
7							
8	トルエン	0.4mg/L					
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L					
10	亜塩素酸	0.6mg/L		<0.06		<0.06	消毒剤
11							
12	二酸化塩素	0.6mg/L	使用していないため検査を省略				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L					消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L					
15	農薬類	1	<0.01	<0.01			農薬
16	残留塩素	1mg/L		0.9		0.9	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L					味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L	0.033	<0.001			着色
19	遊離炭酸	20mg/L	2.3	1.1			味
20	1,1,1－トリクロロエタン	0.3mg/L					臭気
21	メチル－t－ブチルエーテル	0.02mg/L					
22	有機物質(KMnO4消費量)	3mg/L	有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略				味
23	臭気強度(TON)	3	1	<1		<1	臭気
24	蒸発残留物	30～200mg/L					味
25	濁度	1度	7.8	<0.1		<0.1	基本的性状
26	pH値	7.5程度	7.2	7.5		7.5	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける					
28	従属栄養細菌	2,000n/mL					－
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L					一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L	0.22	0.010			着色

2026年度(令和8年度） 水質検査結果

芋原浄水場（加茂町）

水質基準項目			8月3日		8月18日		区分
番号	検査項目	基準値	浄水場入口	浄水場出口	浄水場入口	浄水場出口	
			原水	送水	原水	送水	
1	一般細菌	100個/mL	590	1	560	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	検出	不検出	検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L			<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L			<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.005	0.004	0.007	0.004	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.20	0.18	0.19	0.17	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.07	0.06	0.05	0.06	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L			<0.05	<0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/L			<0.0002	<0.0002	一般有機物
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/L			<0.005	<0.005	
16	シス及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/L			<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L			<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L			<0.000005	<0.000005	
21	ベンゼン	0.01mg/L			<0.001	<0.001	
22	塩素酸	0.6mg/L		0.09		0.14	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L				<0.002	
24	クロロホルム	0.06mg/L				0.016	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L				0.009	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L				<0.001	
27	臭素酸	0.01mg/L				<0.001	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L				0.020	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L				0.009	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L				0.004	
31	ブロモホルム	0.09mg/L				<0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L				<0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L			<0.005	<0.005	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.036	0.006	0.040	0.006	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.20	0.02	0.29	<0.01	
36	銅及びその化合物	1.0mg/L			<0.01	<0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L			4.9	5.7	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.012	<0.001	0.020	<0.001	着色
39	塩化物イオン	200mg/L	3.6	4.1	3.8	4.4	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L			24.4	25.6	
41	蒸発残留物	500mg/L			63	64	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L			<0.01	<0.01	発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/L			<0.000001	<0.000001	かび臭
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L			<0.000001	<0.000001	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L			0.003	<0.002	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L			<0.0005	<0.0005	臭気
47	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3mg/L	1.6	1.0	1.8	1.1	味
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.5	基本的性状
49	味	異常でないこと		異常なし		異常なし	
50	臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし	土臭	異常なし	
51	色度	5度	8.5	1.0	9.9	0.9	
52	濁度	2度	1.3	<0.1	1.2	<0.1	

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	目標値	8月3日		8月18日		区分
			浄水場入口	浄水場出口	浄水場入口	浄水場出口	
			原水	送水	原水	送水	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002	無機物/重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L			<0.0002	<0.0002	
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L			<0.002	<0.002	
4							
5	1,2－ジクロロエタン	0.004mg/L			<0.0004	<0.0004	一般有機物
6							
7							
8	トルエン	0.4mg/L			<0.04	<0.04	
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L			<0.008	0.013	
10	亜塩素酸	0.6mg/L		<0.06		<0.06	消毒剤
11							
12	二酸化塩素	0.6mg/L	使用していないため検査を省略				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L				0.001	消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L				0.002	
15	農薬類	1	<0.01	<0.01			農薬
16	残留塩素	1mg/L		0.9		0.9	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L			24.4	25.6	味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L	0.012	<0.001	0.020	<0.001	着色
19	遊離炭酸	20mg/L	1.6	1.7	2.2	2.1	味
20	1,1,1－トリクロロエタン	0.3mg/L			<0.03	<0.03	臭気
21	メチル－t－ブチルエーテル	0.02mg/L			<0.002	<0.002	
22	有機物質(KMnO4消費量)	3mg/L	有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略				味
23	臭気強度(TON)	3	1	<1	1	<1	臭気
24	蒸発残留物	30～200mg/L			63	64	味
25	濁度	1度	1.3	<0.1	1.2	<0.1	基本的性状
26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.5	7.5	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける				-1.6	
28	従属栄養細菌	2,000n/mL					－
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L			<0.01	<0.01	一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L	0.036	0.006	0.040	0.006	着色

2026年度(令和8年度） 水質検査結果

芋原浄水場（加茂町）

水質基準項目			9月14日		9月7日		区分
番号	検査項目	基準値	浄水場入口	浄水場出口	浄水場入口	浄水場出口	
			原水	送水	原水	送水	
1	一般細菌	100個/mL	1,200	0		0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	検出	不検出		不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L					無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.007	0.005			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	<0.004	<0.004		<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.21	0.17		0.31	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.06	0.07		0.07	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L					
14	四塩化炭素	0.002mg/L					一般有機物
15	1,4－ジオキサン	0.05mg/L					
16	シス及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/L					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L					
21	ベンゼン	0.01mg/L					
22	塩素酸	0.6mg/L		0.28		0.21	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L					
24	クロロホルム	0.06mg/L					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L					
27	臭素酸	0.01mg/L					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L					
31	ブロモホルム	0.09mg/L					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L					着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.024	0.005			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.19	<0.01			
36	銅及びその化合物	1.0mg/L					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L					味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.017	<0.001			着色
39	塩化物イオン	200mg/L	4.2	5.2		5.0	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L					
41	蒸発残留物	500mg/L					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L					発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/L					かび臭
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L					発泡
46	フェノール類	0.005mg/L					臭気
47	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3mg/L	2.3	1.4		1.5	味
48	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6		7.5	基本的性状
49	味	異常でないこと		異常なし		異常なし	
50	臭気	異常でないこと	藻臭	異常なし		異常なし	
51	色度	5度	8.7	1.1		1.4	
52	濁度	2度	0.9	<0.1		<0.1	

水質管理目標設定項目

番号	検査項目	目標値	9月14日 浄水場入口 原水	9月14日 浄水場出口 送水	9月7日 浄水場入口 原水	9月7日 浄水場出口 送水	区分
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L					無機物/重金属
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L					
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L					
4							
5	1,2－ジクロロエタン	0.004mg/L					一般有機物
6							
7							
8	トルエン	0.4mg/L					
9	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L					
10	亜塩素酸	0.6mg/L		<0.06		<0.06	消毒剤
11							
12	二酸化塩素	0.6mg/L	使用していないため検査を省略				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L					消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/L					
15	農薬類	1	<0.01	<0.01			農薬
16	残留塩素	1mg/L		1.1		0.8	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L					味
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L	0.017	<0.001			着色
19	遊離炭酸	20mg/L	2.0	3.4			味
20	1,1,1－トリクロロエタン	0.3mg/L					臭気
21	メチル－t－ブチルエーテル	0.02mg/L					
22	有機物質(KMnO4消費量)	3mg/L	有機物(水質基準項目)の検査で代替できるため省略				味
23	臭気強度(TON)	3	1	<1		<1	臭気
24	蒸発残留物	30～200mg/L					味
25	濁度	1度	0.9	<0.1		<0.1	基本的性状
26	pH値	7.5程度	7.6	7.6		7.5	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし極力0に近づける					
28	従属栄養細菌	2,000n/mL					－
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L					一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L	0.024	0.005			着色