仕　様　書

1　品名

無停電電源装置

2　規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品 （メーカー名・品番等）	同等品
無停電電源装置①	型式：THA5000-10 出力：AC1φ100V 5kVA/4000W	1	台	（株）GS ユアサ	可
無停電電源装置②	型式：THA5000-10 出力：AC1φ100V 5kVA/4000W	1	台	（株）GS ユアサ	可
無停電電源装置③	型式：THA2-3000-10 出力：AC1φ100V 3kVA/2400W	1	台	（株）GS ユアサ	可
無停電電源装置④	型式：THA2-3000-10 出力：AC1φ100V 3kVA/2400W	1	台	（株）GS ユアサ	可
【共通規格等】 出力 10 分保持、商用同期常時インバータ給電方式、接点ボード付、キャスター台付					

3　納入場所

①　〒720-0083 福山市久松台二丁目２１　福山市上下水道局 久松台配水池

②　〒720-0013 福山市千田町千田３４０　福山市上下水道局 千田浄水場

北送水ポンプ室　１階

③　〒720-0013 福山市千田町千田３４０　福山市上下水道局 千田浄水場 薬注棟　２階

④　〒720-0013 福山市千田町千田３４０　福山市上下水道局 千田浄水場 濃縮層　１階

担当者　　施設部　水づくり課　藤本

電　話　　（０８４）９５５－１１４３　　ＦＡＸ　（０８４）９５５－４９９９

4　納入方法

※搬入（エレベーター なし）

※既設品の引取処分を含む。

※取替設置後試運転確認及びデータ測定を含む。

※納入日程については、事前に担当者と協議すること。

5　納入期限

２０２７年（令和９年）３月３１日（水）

※ 参考品以外で入札に参加する場合、２０２６年（令和８年）１２月７日（月）までに、同等承認申請書（様式 2）及び仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を上記の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合、入札に参加できません。