

2026年(令和8年)9月25日

福山市建設局都市部都市交通課

東桜町駐車場における空気中の石綿（アスベスト）濃度調査結果について

この度、当駐車場において、鉄骨梁に吹き付けられている耐火被覆材に石綿（アスベスト）が含有されていることがわかりました。このことを受けて、駐車場をご利用される皆様の安全を確保するため、駐車場区画における石綿の飛散の有無を確認する空気中のアスベスト濃度調査を実施しましたので、その調査結果をお知らせします。

1 調査日

2026年(令和8年)9月5日（土）

2 調査地点・調査結果

調査の結果、すべての地点において空気中のアスベスト繊維は検出されず、空気環境の安全性が確認されました。

場所	階	地点	測定結果 [f/L]
一般 駐 車 場	1 階	北側	0.2 未満
	2 階	北側	0.2 未満
		南側	0.2 未満
	3 階	北側	0.2 未満
		南側	0.2 未満
	4 階	北側	0.2 未満
		南側	0.2 未満
	5 階	北側	0.2 未満
		南側	0.2 未満
		中央	0.2 未満

※ f/L（ファイバー・パー・リットル）：空気1リットル中の繊維本数

※ 規定値：10f/L 以下（大気汚染防止法に基づく、石綿を取り扱う工場等の敷地境界における基準）